



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it



Reg. 305/2011
Notified Body N°0987

Certificato di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 0987-CPR-041 rev.1

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

i prodotti da costruzione della famiglia:
PARQCOLOR VINTAGE COLLECTION

Denominati

PARQCOLOR VINTAGE - PARQCOLOR CARPINETA - PARQCOLOR BRERA - PARQCOLOR MATERICA - PARQCOLOR SCALE

Descrizione del prodotto:

Rivestimento pavimento in laminato, spessore 11.0 mm, colori vari

Doghe ottenute dalla sezionatura di un compound costituito da un supporto di fibra legnosa con una superficie esterna in laminato Print HPL e bilanciato con un laminato Print HPL

Tipologia: Rivestimento in laminato su supporto legnoso MDF
Impiego: Rivestimento pavimento
Pose in opera: Appoggiato o incollato a supporto incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl} con o senza l'interposizione del materassino denominato Supermousse

prodotto da:

ABET LAMINATI S.p.A.
Viale Industria, 21 - 12042 Bra (CN)

nello stabilimento di

ABET LAMINATI S.p.A. - Filiale Lombardia
Strada Prov.le per Bulgorello, 3 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

è sottoposto dal produttore al controllo di produzione aziendale (FPC) secondo **Sistema 1** e alle prove iniziali di tipo (ITT) da Organismo Notificato per Certificazione Ispezione e Prova ai sensi Regolamento UE 305/2011. L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987) ha effettuato le prove sperimentali richieste su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto; ha effettuato la verifica iniziale presso lo stabilimento e il controllo di produzione aziendale ed eseguirà la sorveglianza continua per la verifica ed approvazione del controllo di produzione aziendale

Questo certificato attesta che tutti i procedimenti relativi al **Sistema 1** ed i requisiti riportati nell'allegato ZA dello standard **EN 14041: 2004 - EN 14041: 2004/AC :2006**

Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali

sono applicati e che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda:

Rilascio di formaldeide classe E1 - Scivolosità EN 13893: 2002 classe DS

Comportamento elettrico UNI EN 1815: 1999 Antistatico (< 2,0 kV)

Inoltre il prodotto presenta Euroclasse di reazione al fuoco classificato secondo la norma UNI EN13501-1:2009 e valutato secondo Annex D.8 Tabella D.1 dello standard di prodotto EN 14041: 2004 - EN 14041: 2004/AC

B_{fl} - s1



Il presente certificato è la revisione 1 del certificato n° 0987-CPR-041

Questa revisione del certificato differisce dal precedente per il cambio della ragione sociale del produttore come richiesto dal produttore stesso e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 22/05/2021.

Prato, 16/09/2016

Il Direttore Tecnico
Dr. Luca Ermini